



## Arrêté n° 2017034-0027

signé par  
Julien CHARLES, Secrétaire Général

Le 3 février 2017

Préfecture des Yvelines  
DRE

Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Triel-sur-Seine





Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET des YVELINES

Préfecture

**ARRETÉ PRÉFECTORAL**  
**instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques**  
**autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits**  
**chimiques sur la commune de Triel-sur-Seine**

**Le Préfet des YVELINES,**  
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

**Vu** le code de l'environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;

**Vu** le code de l'urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.115-1 et suivants, L.153-60, L161-1 et suivants, L163-10, R.431-16 ;

**Vu** le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

**Vu** l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

**Vu** le rapport de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie, en date du 31/08/15;

**Vu** l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des YVELINES le 24 mai 2016 ;

**Considérant** que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R.555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent faire l'objet d'institution de servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,

**Sur** proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des YVELINES ;

**ARRETE**

**Article 1<sup>er</sup>**

Selon l'article L.555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.

En application de l'article R.555-30 b) du code de l'environnement, des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire à partir des canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée au présent arrêté (1).

Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions supplémentaires fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP 1.

NOTA :En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages concernant la commune de Triel-sur-Seine (78624) :

1. CANALISATIONS DE TRANSPORT DE DE GAZ NATUREL ET ASSIMILE EXPLOITÉES PAR LA SOCIETE GRTGAZ dont le siège social est situé 6, rue Raoul Nordling, 92270 BOIS-COLOMBES,

Type d'ouvrage	Nom	Implantation	PMS	DN	Longueur dans la commune (en km)	Distances SUP en mètres (de part et d'autre de la canalisation)			Influence
						SUP1	SUP2	SUP3	
Canalisation	DN100/80-1971-BRT_TRIEL_Clos_du_Château	ENTERRE	20.0	100	0.512776	10	5	5	traversant
Canalisation	DN100/80-1971-BRT_TRIEL_Clos_du_Château	ENTERRE	20.0	150	0.591229	20	5	5	traversant
Canalisation	DN100/80-1971-BRT_TRIEL_Clos_du_Château	ENTERRE	20.0	80	0.00175648	7	5	5	traversant
Canalisation	DN100/80-1971-BRT_TRIEL_Clos_du_Château	ENTERRE	20.0	100	0.00959727	10	5	5	traversant
Canalisation	DN200/150/100-1961-TRIEL_SUR_SEINE - VERNEUIL_SUR_SEINE	ENTERRE	20.0	150	0.00490351	20	5	5	traversant
Canalisation	DN200/150/100-1961-TRIEL_SUR_SEINE - VERNEUIL_SUR_SEINE	ENTERRE	20.0	150	0.226596	20	5	5	traversant
Canalisation	DN200/150/100-1961-TRIEL_SUR_SEINE - VERNEUIL_SUR_SEINE	ENTERRE	20.0	150		20	5	5	impactant
Canalisation	DN200/150/100-1961-TRIEL_SUR_SEINE - VERNEUIL_SUR_SEINE	AERIEN	20.0	150	0.00710438	20	8	8	traversant
Canalisation	DN200/150/100-1961-TRIEL_SUR_SEINE - VERNEUIL_SUR_SEINE	ENTERRE	20.0	200	0.405404	20	5	5	traversant
Canalisation	DN200/150-1952-CARRIERES_SOU_S_POISSY-TRIEL_SUR_SEINE	ENTERRE	20.0	150	0.925808	20	5	5	traversant

Type d'ouvrage	Nom	Implantation	PMS	DN	Longueur dans la commune (en km)	Distances SUP en mètres (de part et d'autre de la canalisation)			Influence
						SUP1	SUP2	SUP3	
Canalisation	DN200/150-1952-CARRIERES_SOU S_POISSY-TRIEL_SUR_SEINE	ENTERRE	20.0	150	0.112116	20	5	5	traversant
Canalisation	DN150/80-1954-TRIEL_SUR_SEINE-MAURECOURT	ENTERRE	20.0	150	1.06593	20	5	5	traversant
Canalisation	DN100-1994-BRT_TRIEL	ENTERRE	20.0	100	0.00389276	10	5	5	traversant
Canalisation	DN200/150-1952-CARRIERES_SOU S_POISSY-TRIEL_SUR_SEINE	ENTERRE	20.0	150	0.383675	20	5	5	traversant
Canalisation	DN200/150-1952-CARRIERES_SOU S_POISSY-TRIEL_SUR_SEINE	ENTERRE	20.0	200	1.56834	20	5	5	traversant
Canalisation	DN100-1994-BRT_TRIEL	ENTERRE	20.0	100	0.0101898	10	5	5	traversant
Canalisation	DN50-1974-BRT_TRIEL_CES	ENTERRE	20.0	50	0.0120286	7	5	5	traversant
Canalisation	DN150/80-1954-TRIEL_SUR_SEINE-MAURECOURT	ENTERRE	20.0	150	0.630594	20	5	5	traversant
Canalisation	DN50-1974-BRT_TRIEL_CES	ENTERRE	20.0	50	0.00386909	7	5	5	traversant
Installation Annexe	TRIEL-SUR-SEINE C.E.S - 78624					12	8	8	traversant
Installation Annexe	TRIEL-SUR-SEINE - 78624					20	5	5	traversant
Installation Annexe	TRIEL-SUR-SEINE CLOS DU CHATEAU - 78624					20	5	5	traversant

## **Article 2**

Conformément à l'article R.555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d'effets :

### **Servitude SUP1 :**

La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du code de l'environnement.

L'analyse de compatibilité, prévue à l'article R431-16 j) du code de l'urbanisme, est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

**Servitude SUP2 :**

L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

**Servitude SUP3 :**

L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

**Article 3**

Conformément à l'article R.555-46 du code de l'environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2.

**Article 4**

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L.163-10 du code de l'urbanisme.

**Article 5**

En application de l'article R.555-53 du code de l'environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture des YVELINES et adressé au maire de la commune de Triel-sur-Seine.


**Article 6**

Cet arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

**Article 7**

Le Secrétaire Général de la Préfecture des YVELINES, le président de l'établissement public compétent ou le maire de la commune de Triel-sur-Seine, le Directeur Départemental des Territoires des YVELINES, le Directeur Régional et Interdépartemental de l'Environnement et de l'Énergie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée, ainsi qu'au Directeur Général de GRTgaz.

Fait à VERSAILLES, le 3 FEV. 2017

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Secrétaire Général  
  
Julien CHARLES

(1) La carte des servitudes d'utilité publique annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de la Préfecture des YVELINES et de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie ainsi que dans la mairie (ou l'établissement public compétent) de la commune concernée.

**ANNEXE 1 : Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses concernant la commune de Triel-sur-Seine**

## ANNEXE 2 : Définitions\_

**PMS** : Pression Maximale de Service de la canalisation

**DN** : Diamètre Nominal de la canalisation.

**Distances SUP** : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique. En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans le(s) tableau(x) de l'article 1 du présent arrêté et la représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté (annexe 1), les valeurs du(es) tableau(x) font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

**Distance SUP 1** : cette distance correspond à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement

**Distance SUP 2** : cette distance correspond à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement

**Distance SUP 3** : cette distance correspond à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement







# Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

