

**Commune de VILLENES-SUR-
SEINE**

*Contrat de Délégation par affermage du Service Public de
l'assainissement*

**INVENTAIRE
PATRIMONIAL
au 1^{er} mai 2024**

1. Inventaire réseau

| Dimension | Eaux Pluviales (ml) | Eaux Usées (ml) | Unitaire (ml) | TOTAL (ml) |
|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 60 | | 983 | | 983 |
| 75 | | 371 | | 371 |
| 150 | 9 | 125 | | 134 |
| 200 | 46 | 9 568 | | 9 515 |
| 250 | 97 | 3 833 | | 3 930 |
| 300 | 1 333 | 167 | 203 | 1 560 |
| 400 | 3 172 | | | 3 172 |
| 500 | 1 050 | | | 1 050 |
| 600 | 666 | | | 666 |
| 700 | 510 | | | 510 |
| 800 | 794 | | | 794 |
| 900 | 126 | | | 126 |
| 1000 | 122 | | | 122 |
| 1200 | 31 | | | 31 |
| 1400 | 230 | | | 230 |
| T150 | 111 | | | 111 |
| Non déterminé | 1 805 | 1 217 | | 3 022 |
| Total (ml) | 9 959 | 16 165 | 203 | 26 327 |

2. Accessoires réseau

- ▶ 117 grilles
- ▶ 155 avaloirs
- ▶ 1 déversoir d'orage

3. Postes de relevage

PR Briens et PR Bigochet

Poste préfabriqué Flygt EuroTOP 65

2 groupes électropompes submersibles FLYGT de type NP 3068 HT 210 de puissance nominale 2,4 kW (Briens 8,6 m³/h pour HMT 28,9 m - Bigochet 9,1 m³/h pour HMT 28,4 m)

2 clapets anti-retour à boule

2 vannes d'isolement

Refoulement PEHD 63 sur 540 ml pour PR Briens

Refoulement PEHD 63 sur 443 ml pour PR Bigochet

puis refoulement commun PEHD 75 sur 371 ml

Armoire électrique GROLLEAU avec Sofrel S550

Potence de levage en acier galvanisé

PR Irène

Poste préfabriqué Flygt EuroTOP 65

Panier de dégrillage

2 groupes électropompes submersibles FLYGT de type NP 3069 SH 270 de puissance nominale 2,4 kW (débit unitaire 15,1 m³/h pour HMT 20,9)

2 clapets anti-retour à boule

2 vannes d'isolement

Refoulement PEHD PN10 sur 255 ml

Débitmètre électromagnétique ABB Watermaster

Coffret électrique avec Sofrel S4W

Potence de levage en acier galvanisé, palan 7m

PR Blés d'Or

La description sera précisée à la réception de l'ouvrage.